

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 2110051

Objednavatel: NOARK Electric Europe s.r.o.
Sezemická 2757/2, 118 00 Praha 20, Horní Počernice, Česká republika

Výrobce/Držitel licence: NOARK Electric Europe s.r.o.
Sezemická 2757/2, 118 00 Praha 20, Horní Počernice, Česká republika

Výrobek: Instalační jistič

Obchodní značka:

Typ: Ex9B
varianty Ex9BH (10 kA), Ex9BN (6 kA)

Jmenovité hodnoty: do 63 A, 1-4 pól, 230/400 V, 50 Hz

Elektrotechnický zkušební ústav na základě splnění požadavků certifikačního schématu „Značka ESČ“ uděluje licenci na užívání značky



Současně s touto značkou může držitel licence používat značku Česká kvalita (viz příloha).
Touto značkou může být označován výrobek specifikovaný v tomto certifikátu po dobu platnosti níže uvedené smlouvy na užívání značky ESČ, při dodržení všech pravidel uvedených v této smlouvě.

Právo označovat výrobek výše uvedenou značkou je založeno na:

- protokolu o zkouškách č. 103018-01/01 ze dne: 21.10.2011

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60898-1:03+A1:05+A11:06

- provedení inspekce v místě výroby podle dokumentu CIG 023 a CIG 024 č. 102915-01 ze dne 6.7.2011
- smlouvě na užívání značky ESČ č. 103018 mezi objednatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem

21.10.2011

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



103018-01