

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DECLARATION OF PERFORMANCE

Číslo deklarace / declaration No.: CPR-05/2015

Jedinečný identifikační kód produktu: Unique identification code of the product-type:	Detektor kouře (Smoke alarm): CDB-01 (KD-127A)
Zamýšlené použití: Intended use/es:	Požární bezpečnost Fire protection
Výrobce: Manufacturer:	ZAMEL Sp. z o. o. Zielona 27 43-200 Pszczyna, Poland
Výrobní závod: Manufacturing plant:	Ningbo KingDun Electronic Industry Co, Ltd 8, Fengyuan Road, South Zone Economic Development Area Yuyao City Zhejiang Province, China
Systém(y) pro posuzování a ověřování stálosti vlastností: System/s of AVCP:	1
6. a) Harmonizovaná norma: Harmonized standard:	EN 14604:2005/AC:2008
Oznámený subjekt/osoby: Notified body/ies:	ANPI Parc Scientifique Fleming - Granbonpre 1 B-1348 Louvain-la-Neuve Notified Body No. 1134
Číslo certifikátu: Certificate No:	1134-CPR-124
6. b) Evropský hodnotící dokument: European Assessment Document: Evropské technické posouzení: European Technical Assessment: Jednotka technického posouzení: Technical Assessment Body: Oznámený subjekt nebo subjekty: Notified body/ies:	nepoužitelné not applicable

Deklarované výkonnostní vlastnosti Declared performance		
Základní vlastnosti Essential characteristics:	Funkční vlastnosti Performance	Harmonizovaná technická specifikace Harmonized technical specification
Signál detekce kouře Smoke alarm signals	Splňuje /Pass	EN 14604:2005/AC:2008
Propojitelné detektory kouře Inter-connectable smoke alarms	Nevztahuje se /NA	
Opakovatelnost Repeatability	Splňuje /Pass	
Směrová závislost Directional dependence	Splňuje /Pass	
Počáteční citlivost Initial sensitivity	Splňuje /Pass	
Pohyb vzduchu Air movement	Splňuje /Pass	
Oslnění Dazzling	Splňuje /Pass	
Citlivost na oheň Fire sensitivity	Splňuje /Pass	
Výstupní zvukový signál Sound output	Splňuje /Pass	
Trvanlivost sirény Sonder durability	Splňuje /Pass	
Funkce ztlumení alarmu Alarm silence facility	Splňuje /Pass	
Kompatibilita Compliance	Splňuje /Pass	
Individuální indikátor alarmu Individual alarm indicator	Splňuje /Pass	
Indikátor síťového napájení Mains-on indicator	Nevztahuje se /NA	
Prostředky kalibrace Means of calibration	Splňuje /Pass	
Použití komponentů vyměnitelných uživatelem User replaceable components	Splňuje /Pass	
Normální zdroj energie Normal power source	Splňuje /Pass	
Požadavky na elektrickou bezpečnost Electrical safety requirements	Splňuje /Pass	
Funkce rutinního testu Routine test facility	Splňuje /Pass	
Svorky pro externí kabely Terminals for external conductors	Nevztahuje se /NA	
Indikátor vyjmutí baterie Battery removal indication	Splňuje /Pass	
Připojení baterie Battery connections	Splňuje /Pass	
Kapacita baterie Battery capacity	Splňuje /Pass	
Ochrana proti vniknutí cizích těles Protection against the ingress of foreign bodies	Splňuje/Pass	

Dopad Impact	Splňuje/Pass	EN 14604:2005/AC:2008
Varování před poškozením baterie Battery fault warning	Splňuje /Pass	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu se souborem deklarovaných výkonnostních charakteristik. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Podepsáno jménem výrobce:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Pszczyna 17.04.2025

Wojciech Dzida razítko firmy

Wojciech Dzida Zamel

.....
(Místo a datum vydání)

Place and date of issue

.....
(jméno a příjmení, podpis, razítko)

Name and signature and stamp