

ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Výrobek: Revizní dvířka **RDHS** do SDK konstrukcí / **RDHZ** do zdiva

Výrobce: TAMADEX spol. s r.o., Zbečnick 19, 549 13 Hronov, IČO: 26001853

Popis a určení výrobku RDHS - účel použití ve stavbě:

Revizní dvířka „RDHS“ je tvořena vnitřním i vnějším rámem. Oba rámy jsou svařeny z hliníkových profilů. Vnější rám plní funkci zárubně. Vnitřní rám je vyplněn vrstvami protipožárních sádrokartonových desek. Rámy včetně závěsů jsou ze spodní strany plně kryty a nejsou vystaveny přímé tepelné expozici. Revizní dvířka do SDK sádrokartonových „RDHS“ se používají v interiéru jako požární uzávěr do konstrukcí stěn ze sádrokartonových systémů a představených, protipožárních stěn s prokázanou požární odolností. Revizní dvířka do SDK konstrukcí sádrokartonových stěn „RDHS“ splňují požadavek na požární odolnost dle tabulky TAB 1.

Popis a určení výrobku RDHZ - účel použití ve stavbě:

Revizní dvířka „RDHZ“ je tvořena vnitřním i vnějším rámem. Oba rámy jsou svařeny z hliníkových profilů. Vnější rám plní funkci zárubně a je přišroubován ve zdivu stěny na každé straně jedním šroubem. Vnitřní rám je vyplněn vrstvami protipožárních sádrokartonových desek. Rámy včetně závěsů jsou ze spodní strany plně kryty a nejsou vystaveny přímé tepelné expozici. Revizní dvířka do zdiva „RDHZ“ se používají v interiéru jako požární uzávěr do zděných systémů stěn představených, neizolovaných, protipožárních s prokázanou požární odolností. Revizní dvířka do zděných stěn „RDHZ“ splňují požadavek na požární odolnost dle tabulky TAB 1.

Povolené rozměry (šířka x výška) v mm	Revizní dvířka RDHZ 15	Revizní dvířka RDHZ 25
(130-560) x (195-760)	obě: E30/EI ₁₅ /EI ₂₀ /EW30 se: E30/EI ₁₅ /EI ₂₀ /EW30 bez: E30/EI ₁₅ /EI ₂₀ /EW30	obě: E45/EI ₁₅ /EI ₂₅ /EW45
(230-460) x (345-460)	-	obě: E60/EI ₃₀ /EI ₂₅ /EW60
(561-644) x (761-875) plocha max. 0,510 m ²	obě: E20/EI ₂₀ /EW20 se: E20/EI ₂₀ /EW20 bez: E30/EI ₂₀ /EI ₂₀ /EW20	obě: E30/EI ₃₀ /EI ₂₅ /EW30
(461-529) x (461-529) plocha max. 0,253 m ²	-	obě: E30/EI ₃₀ /EI ₃₀ /EW30 se: E45/EI ₂₀ /EI ₂₀ /EW30 bez: E45/EI ₃₀ /EI ₂₅ /EW45

Povolené rozměry (šířka x výška) v mm	Revizní dvířka RDHS 12,5 + MV	Revizní dvířka RDHS 15 + MV	Revizní dvířka RDHS 25 + MV
(150-600) x (225-800)	obě: E45/EI ₃₀ /EI ₃₀ /EW30 se: E45/EI ₃₀ /EI ₃₀ /EW30 bez: E60/EI ₃₀ /EI ₂₅ /EW30	obě: E30/EI ₃₀ /EI ₃₀ /EW30 se: E30/EI ₃₀ /EI ₃₀ /EW30 bez: E45/EI ₃₀ /EI ₃₀ /EW45	obě: E45/EI ₃₀ /EI ₂₅ /EW45 se: E45/EI ₂₅ /EI ₂₅ /EW45 bez: E60/EI ₃₀ /EI ₂₅ /EW60
(601-690) x (801-920) plocha max. 0,576 m ²	obě: E45/EI ₂₀ /EI ₂₀ /EW20 se: E45/EI ₃₀ /EI ₂₀ /EW20 bez: E45/EI ₃₀ /EI ₂₅ /EW45	obě: E20/EI ₂₀ /EI ₂₀ /EW20 se: E20/EI ₂₀ /EI ₂₀ /EW20 bez: E30/EI ₂₀ /EI ₃₀ /EW30	obě: E45/EI ₂₀ /EI ₂₅ /EW45 se: E45/EI ₂₅ /EI ₂₅ /EW45 bez: E45/EI ₂₀ /EI ₂₅ /EW45



Povolené rozměry (šířka x výška) v mm	Revizní dvířka RDHS 15 bez MV	Revizní dvířka RDHS 25 bez MV
(150-600) x (225-800)	se: E30/EI ₁ 20/EI ₂ 20/EW30	se: E45/EI ₁ 30/EI ₂ 45/EW45
(601-690) x (801-920) plocha max. 0,576m ²	se: E30/EI ₁ 20/EI ₂ 20/EW20	se: E30/EI ₁ 30/EI ₂ 30/EW30
(100-200) x (150-200)	se: E120/EI ₂ 20/EW120	se: E120/EI ₂ 45/EW120

Pozn.:

se: - tepelné namáhání ze strany se závěsy = směr otvírání „do pece“ = v praxi znamená otvírání revizních dvířek směrem k tepelně exponovanému prostoru

bez: - tepelné namáhání ze strany bez závěsů = směr otvírání „z pece“ = v praxi znamená otvírání revizních dvířek směrem z tepelně exponovaného prostoru

obě: - tepelné namáhání z obou stran

Způsob posouzení shody:

Výrobek spadá do přílohy č. 2, nařízení vlády č. 163/2002 Sb v platném znění, skupina výrobků 8, pořadové číslo 01.01, kde je určen postup posouzení shody podle § 5) – certifikace výrobku.

Certifikaci výrobku provedla Autorizovaná osoba č. 216:

PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, IČO: 60193174

Doklady z procesu posouzení shody:

Certifikát č.: **216/C5/2024/0048** ze dne 11.3.2024 vydal PAVUS, a.s.

- 1) Protokol o certifikaci č.: P- 216/C5/2024/0048 ze dne 11.3.2024 vydal PAVUS, a.s
- 2) STO č.: S-216/C5/2024/0048 ze dne 8.3.2024, vydal PAVUS, a.s., platnost osvědčení do 31.3.2027
- 3) Protokol o posouzení systému řízení výroby u výrobce č. Z220250085 ze dne 20.3.2025, vydal PAVUS, a.s.



Sledovaná / deklarovaná vlastnost	Určená (požadovaná) zkušební / klasifikační norma	Požadovaná / deklarovaná úroveň
Požární odolnost	ČSN 73 0810 ČSN EN 13501-2	E 20 – 60 EI ₁ 0 – 45 EI ₂ 20 – 60 EW 20 – 60
Třída reakce na oheň	ČSN 73 810 ČSN EN 13501-1	Hliníkové prvky: A1 SDK desky: A2-s1 , d0 Minerální vlna: A1
Druh konstrukce	ČSN 73 810	DP1

Tímto Prohlášením o shodě jako výrobce potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 sb. požadavky dalších technických předpisů, použitých při posouzení shody. Výrobek je při dodržení podmínek výrobce a dodržení účelu použití ve stavbě bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Hronově dne 18.4.2024

jméno statutární zástupce : **TAMADEx spol. s r.o.**

Zpracoval: Miroslav Štěpán

TAMADEx
TAMADEx spol. s r.o., Zbečnick 19, 549 31 Hronov
tel.: 491 481 798, FAX: 491 481 796
IČ: 260 01 853, DIČ: CZ260 01 853

